

5	各设备电气要求:				
6	设备名称	规格参数	台数	电控要求	备注
7	冷水电磁阀	DN50, 220V	1台	1、不同的时间不同的水位, 可设置4级水位; 2、水箱高温补水: 当水箱温度高于55度时, 不受时间限制与液位控制直至补水到满水位; 3、任何时候水箱水位不能低于最低水位 (其高于缺水位)	
8	太阳能循环泵	广一泵, GD40-15, 380V, 1.1KW	2台, 同时工作	1、受温差控制; 2、水箱高温停止循环; 3、水箱缺水保护	
9	加压泵	广一泵, GD50-17, 380V, 1.5KW	2台, 1用1备	1、受时间与压力控制 (可设置5个时间段), 一旦起动, 延时停泵; 2、二台泵自动轮换工作; 3、水箱缺水保护 注: 闭合信号断开后延时 (分钟可调) 后关闭	
10	回水电磁阀	DN32, 220V	2台 (二套独立)	1、二套, 分别受时间与回水温差 (水箱温度与回水温度之差) 控制, 时间段与供水泵一致; 2、当回水温度高于设定值 (如50度) 时停止工作。	

